

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS		NS	
		Kabel	31	262	km
		Freileitung	5	5	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS	26.580 kVA			
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		16.222.617	1.638.356	21.948.605	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		11	12	5681	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet	9.736			
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung	3,77 km ²			
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes	16,15 km ²			
<i>Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)</i>					
		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,39%	1,57%	2,91%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	472.027	305.459	704.039	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				1.481.525 kWh
	Kosten der Verlustenergie	exkl. USt.			94.878,02 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	exkl. USt.			6,4041 Ct/kWh