

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS		NS	
		Kabel	33	257	km
		Freileitung	5	5	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS	26.580 kVA			
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		17.074.560	1.279.946	24.880.501	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		12	10	5633	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet	9.933			
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung	3,75 km <sup>2</sup>			
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes	16,15 km <sup>2</sup>			

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,18%	1,48%	3,81%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	437.226	311.108	1.016.881	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				1.765.215 kWh
	Kosten der Verlustenergie				exkl. USt. 114.703,63 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				exkl. USt. 6,4980 Ct/kWh