

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS		
		Kabel	33	269	km	
		Freileitung	5	5	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				33.700 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit		MS	MS/NS	NS	
			17.446.537	1.060.667	21.267.441	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen		MS	MS/NS	NS	
			13	11	5907	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				9.954	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				3,85 km ²	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				16,15 km ²	

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

			MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste		1,17%	1,50%	2,63%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie		391.494	269.124	625.116	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				1.285.734	kWh
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			exkl. USt.	5,1010	Ct/kWh