

Bezugsjahr: 2016

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	7.780 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Veröffentlichung StromNEV
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	4.099 kW
	Summenlast der Netzverluste	565 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	4.240 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	7.668 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	34.744.099 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	2.370.153 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	1.639.544 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	8.196.651 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt (s. Veröffentlichung StromNEV).	
<i>Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)</i>		
Nach §12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.		