

Bezugsjahr: 2019

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS		
		Kabel	33	269	km	
		Freileitung	5	5	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				27.210 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit		MS	MS/NS	NS	
			18.549.916	1.466.640	21.557.245	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen		MS	MS/NS	NS	
			13	12	5847	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				10.013	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				3,79 km <sup>2</sup>	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				16,15 km <sup>2</sup>	

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

			MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste		0,72%	0,48%	4,17%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie		252.913	90.766	1.010.310	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				1.353.989	kWh
	Kosten der Verlustenergie			exkl. USt.	53.637,00 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			exkl. USt.	3,9614 Ct/kWh	