

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS		NS	
		Kabel	31	247	km
		Freileitung	5	5	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS	24.605 kVA			
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		16.836.262	1.404.958	23.791.013	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		12	11	5649	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet	9.685			
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung	3,72 km <sup>2</sup>			
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes	16,15 km <sup>2</sup>			

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,31%	1,65%	3,60%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	457.431	327.913	905.446	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				1.690.790 kWh
	Kosten der Verlustenergie				exkl. USt. 117.728,02 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				exkl. USt. 6,9629 Ct/kWh