

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge			MS	NS	
		Kabel	32	264	km	
		Freileitung	5	5	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				27.210 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS		
		17.539.445	1.666.077	21.439.878	kWh	
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS		
		11	12	5773		
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				9.923	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				3,78 km <sup>2</sup>	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				16,15 km <sup>2</sup>	

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,97%	1,42%	3,08%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	331.128	267.600	738.346	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.337.074	kWh
	Kosten der Verlustenergie			exkl. USt.	69.780,00 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			exkl. USt.	5,2189 Ct/kWh