

Bezugsjahr: 2018

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS		
		Kabel	32	264	km	
		Freileitung	5	5	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				27.210 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit		MS	MS/NS	NS	
			33.297.510	16.292.804	21.439.878	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen		MS	MS/NS	NS	
			11	12	5773	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				9.923	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				3,78 km ²	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				16,15 km ²	

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

			MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste		0,97%	1,42%	3,08%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie		331.128	267.600	738.346	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				1.337.074	kWh
	Kosten der Verlustenergie			exkl. USt.	69.780,00 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			exkl. USt.	5,2189 Ct/kWh	